

académie  
Toulouse

direction des services  
départementaux  
de l'éducation nationale  
Hautes-Pyrénées  
éducation  
nationale

Tarbes, le 14/12/2016

Monsieur le Maire,

Dossier suivi par  
Stéphane DARRÉ

Conseiller de prévention  
départemental

Téléphone  
05 67 76 57 02  
Fax  
05 67 76 56 01

Courriel  
la65-chs@ac-toulouse.fr  
Rue Georges Magnoac  
65016 TARBES Cedex

Je me permets d'appeler votre attention sur la sécurité des élèves et des personnels de l'école Ormeau Figarol de votre commune.

Le conseiller départemental de prévention, placé sous mon autorité s'est rendu dans cette école et a pu constater une situation qui ne garantit pas la sécurité et la santé des élèves et des personnels :

- Des mesures d'hygrométrie dans les classes ont pu monter jusqu'à 69 % ; la préconisation dans ce domaine est un taux compris entre 35 et 65 %
- On peut observer une forte condensation dans les classes : de l'eau ruisselle sur les vitres côté intérieur du fait d'un non-renouvellement de l'air
- Dans les salles situées côté ouest, une mauvaise odeur de moisi persiste
- A plusieurs endroits la peinture s'écaille et de la moisissure apparaît
- Des dalles de sol en amiante sont dégradées
- Des murs sont fissurés, notamment dans le bâtiment de direction.

Je sais qu'un budget pour des travaux a été voté par votre conseil municipal. Je souhaiterais toutefois que vous puissiez rapidement engager une réflexion sur la mise en sécurité de cette école.

Parmi les solutions envisageables :

- Installation d'une VMC afin d'assainir l'air, le rabotage des portes est insuffisant
- s'assurer de l'étanchéité du bâtiment, décaper les murs moisis, repeindre avec une peinture adaptée
- procéder à un désamiantage ou encapsuler les sols en amiante au moyen d'un lino
- s'assurer de la solidité de la structure des bâtiments

Comme l'exige la réglementation, vous trouverez ci-joint le document unique recensant les risques de cette école. Je sais que la sécurité de nos écoles et donc de nos élèves est une préoccupation que vous partagez.

2/2

Restant à votre disposition pour évoquer avec vous cette situation, je vous prie d'agréer, monsieur le maire l'expression de ma très vive considération.

L'inspecteur d'académie,  
Directeur académique des services de  
l'Education Nationale  
des Hautes-Pyrénées,

Hervé Cosnard



CPI

- Ecole
- IEN T-E

Monsieur le Maire  
Gérard Trémège  
1 Pl Jean Jaurès  
65000 Tarbes